

# סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר]

8.4.24

## הליך לביצוע עבודות אלומיניום ושיפור אקוסטיקה בחלונות של מבני קמפוס מכללת סמינר

הקיבוצים - 05/2024 קובץ הבהרות

א. כללי

1. בהתאם לסעיף 10 להליך שבנדון (להלן: "ההליך") להלן הבהרות להליך.
2. כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפנייה.
3. במקרה שבו מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.
4. יובהר כי הבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו חלק בלתי נפרד מן ההליך.

ב. מענה לשאלות ולבקשות ההבהרה:

מס"ד	סעיף/חלק במכרז	תמצית השאלה	תשובה
1.	מפרט טכני	באיזה גוון צריך לספק את החלונות החדשים?	הפרופילים יהיו בגוון לבן.
2.	מפרט טכני	האם הגוון אחיד בכל החלונות?	כן. הגוון אחיד בכל החלונות.
3.	מפרט טכני	לגבי סוג הזכוכית, 6 מ"מ מחוסם? או סוג אחר לאקוסטיקה יותר גבוהה?	הזכוכית שהוגדרה ע"י יועץ האקוסטיקה היא 6 מ"מ מחוסם.
4.	בסעיף 12.10.02.5	בסעיף 12.10.02.5 ישנה התייחסות לעיגון חלון חדש למלבן סמוי. אך בסיוור שערכנו יחד איתכם לא נמצא מלבן סמוי במקום עיגון החלון החדש	אין צורך במלבן סמוי, העיגון יהיה לדופן הקיר, רק במקרים בהם קיים סף אלומיניום נדרש לפרק אותו, להשלים איטום לחלון פנימי, להתקין חלון חדש ולאטום גם אותו.
5.	מפרט	לא יעשה טיפול או החלפת מנגנוני נעילה בחלונות ישנים מסוג גלייד ו 7000 חלונות	אין צורך לטפל בחלונות פנימיים, בחלונות 7000 נדרש להחליף רק פרזול שמוגדר במפרט, דהיינו מברשות, אטמים, פלסטיקים כו'.
6.	מפרט	הרכבת חלון חדש מסוג 7000 יותקן בחלק החיצוני לחלון גלייד הישן, דבר שייצור מגרעת בין שני החלונות שבו יכולים להיכלא מים	לא קיים דבר כזה, חלון חדש חייב להיות אטום. בזמן הגשם חלון חיצוני סגור ואטום.

חתימת המציע ושם החברה: